

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1
Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН/КПП 2901134035, КПП 290101001
УФК по Архангельской области л/сч 2024U59460 р/сч 40501810300002000002
в Отделение Архангельск БИК 041117001


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ РОСС.RU.0001.510413 от 23.05.2013 г.,
действителен до 23.05.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(заместитель руководителя) ИЛЦ,

/ Е.Б. Оправина



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 139 22 от 25 декабря 2014 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "Архангельская областная энергетическая компания "Лешуконский" филиал"

2. Юридический адрес: Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 7

3. Наименование образца (пробы): вода подземного источника централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: ОАО "Архангельская областная энергетическая компания "Лешуконский" филиал", Артезианская скважина №531 - Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Победы

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.12.2014 11:00

Ф.И.О., должность: Роянова О.Г. помощник врача эпидемиолога ОРМ в Лешуконском районе Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Пинежском, Мезенском и Лешуконском районах".

Условия доставки: условия окружающей среды.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.12.2014 09:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб (изменение №1 от 01.01.2012)".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: заявление юридического лица.

По согласованию с заказчиком проба принята на исследование при нарушении сроков её доставки.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 с изменениями от 7 апреля 2009 г. и 25 февраля 2010 г. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

8. Код образца (пробы): 18.15.139 22

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Флюорат-02"	6304	11-202-05	13.03.2015

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 17.12.2014 Регистрационный номер пробы в журнале 139 дата начала испытаний 17.12.2014 дата выдачи результата 25.12.2014 11:50					
1	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Тюрина М. А. врач-эпидемиолог отдела по работе с потребителями услуг